OMI-4

BURKOLAT

OMI–4 burkolat az **INTEGRA Plus** központokon alapuló EN50131 Grade 3 szabvány feltételeknek megfelelő rendszerek végrehajtását szolgál. Fel vannak szerelve a szabotázst – a burkolat kinyitása és a felülettől történő eltépése – felismerő rendszerrel, valamint az AC/AC 75 VA megerősített adagolóval. A burkolat hagyja helyet a központ alaplapja, a kiegészítő modulok és 17 Ah akkumulátor felszereléséhez.

- **EN50131** Grade 3 szabvány feltételeknek megfelel
- szabotázs elleni kettes biztosítás
- méretek: 330 x 405 x 110 mm



MŰSZAKI ADATOK

Ház méretei	330 x 405 x 110 mm
Tápfeszültség (±15%)	230 V AC, 50-60 Hz
Transzformátor	75 VA
Transzformátor kimeneti feszültsége	20 V AC, 50 Hz

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.